



Okulärbesiktning utförs när tätskiktsentreprenaden är färdigställd och före överbyggnad påförs.

Okulärbesiktning utförs av takentreprenören tillsammans med beställaren.

Om okulärbesiktning ersätter vattenprovning ska dispens godkännas av Tätskiktsgarantier före arbetet påbörjas.

Protokoll från okulärbesiktning skickas in till Tätskiktsgarantier vid beställning av ansvarsutfästelse.

Taklutning: _____

☐ Tvärskarvar remsade

☐ Sargutkastare genom krön

☐ Infästningsplattor

	Protokoll – okulärbesiktning av tätskikt	Ver. 2025-01
	Yttertak med solpaneler och/eller sedum	
	www.tatskiktsgarantier.se	

Dokumentation av avsyning/okulärbesiktning:

Takyta/Etapp (markeras på takplan)	Takyta storlek m2	Skador i tätskikt	Godkänd datum	Kommentarer/Signatur

Planritning (A eller K) ska bifogas protokoll. Planritning ska redovisa följande:

- Vilken takyta som omfattas
- Etappindelningar
- Fall och lutning
- Placering av brunnar

Noteringar:

Underskrift takentreprenör + datum	Underskrift beställare + datum